



ที่ วท 0307/ 7167

ถึง บริษัทเฟอร์โรคอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง FERROCELL 316/13 โฟมเส้นอุตรอยต่อผนังสำเร็จรูป หมายเลขปฏิบัติการ L58/03274.1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ตามคำร้อง เลขรับ L58/03274 วันที่ 4 มิถุนายน 2558

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ



โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม  
โทร. 0 2201 7130  
โทรสาร 0 2201 7127  
E-mail : physics@dss.go.th



กรมวิทยาศาสตร์บริการ

## รายงานการทดสอบ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง

FERROCELL 316/13

โคมเส้นอุดรอยต่อผนังสำเร็จรูป

เครื่องหมาย / ตรา

FERRO

หมายเลขปฏิบัติการ

L58/03274.1

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

## ผลการทดสอบ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. ลักษณะทั่วไป                         | โคมเส้นกลมไม่มีรอยแตกและสิ่งแปลกปลอม |
| 2. สี                                   | สีเทา                                |
| 3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง, มิลลิเมตร     | 13.5                                 |
| 4. ความหนาแน่น, กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร | 32                                   |

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อผู้ให้บริการ บริษัทเพอร์โรคอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด

ที่อยู่ผู้ให้บริการ 144 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

ลักษณะตัวอย่าง โคมพอลิเอทิลีนสีเทา

วันที่ทดสอบ 8 - 9 มิถุนายน 2558

วิธีทดสอบ มอก. 1384 - 2548

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้รับรอง

(นายสุรินทร์ อรรถกิจการคำ)  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน

(นางสาววิรัตน์ ปฐมชัยอัมพร)  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง  
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย